

- Kälte- und Klimaanlage
- Heizungsanlagen
- Raumluftechnik
- Hygieneuntersuchung nach VDI 6022
- Be- und Entfeuchtung

An unsere Kunden

Schwarzach, 11.04.2018

## **Neuaufgabe der VDI 6022**

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchten wir Sie informieren, dass ab sofort die neue VDI Richtlinie wirksam und anzuwenden ist.

Für uns alle bedeutet die neue Umsetzung mehr Arbeit, Zeit, Laborkosten und eine deutlich steigende Zahl an sterilen Probe-Medien.

Was hat sich verändert:

- Bei den Luftkeimmessungen ist eine getrennte Bestimmung der Lebendkeimzahl von Bakterien und Schimmelpilzen inklusive Differenzierung der Schimmelpilze gefordert.
- Bei der Oberflächenbeprobung wird nun vorgeschrieben, mit verschiedenen Nährmedien zu arbeiten, was heißt, jede Probeentnahmestelle muss nun mit zwei verschiedenen Nährböden abgeklatscht werden.
- Am Boden im Zentralgerät und in Luftkanälen muss eine Bestimmung der Besenreinheit erfolgen. In Fällen von Zweifel hat eine Messung der Staubflächendichte zu erfolgen. Die Durchführung dieser Messung ist gesondert zu vereinbaren.
- Für RLT-Anlagen im Bestand entfällt der Bestandsschutz. Maßgeblich für die Prüfung der Anlage ist nur noch die neue VDI Richtlinie 6022 Blatt 1 von 2018.
- Der Betreiber einer RLT-Anlage hat für jede RLT-Anlage ein Betriebsbuch zu führen und bei einer für das Gebäude verantwortlichen Person zu hinterlegen.

Für weitergehende Fragen zur neuen VDI Richtlinie stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.